

Testcertificaatnr. VARD1-HV1		Opdrachtnr.	
Installateur Naam : U-plan Adres : Postbus 3260 Postcode, Plaats : 4700GG Roosendaal Telefoon : 0165850213 Telefax : 0842233402 Erkenningsnr: : 12549		Installatie Naam : Adres : Postcode : Plaats : Kavelnummer : Aansluitnummer :	
<input checked="" type="checkbox"/> Nieuw		<input type="checkbox"/> Uitbreiding/wijziging	
<input type="checkbox"/> Woonhuis		<input type="checkbox"/> Tijdelijk	
		<input type="checkbox"/> Renovatie	
		<input type="checkbox"/> Overige	
		Ja	NVT
1	De gemeten isolatieweerstand van de totale installatie is > 1000 x Un en blanke spanningvoerende delen zijn afgeschermd. ($R_{ISO} \max = \Omega$)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Alle aardlekschakelaars/aardlekautomaten zijn gecontroleerd op de juiste nominale aanspreekstroom, de juiste werking en in orde bevonden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	De verspreidingsweerstand van de aardelektrode en/of de aardcircuitweerstand op het ongunstigste punt van de installatie, zijn gecontroleerd door meting en in orde bevonden. $R_A = 5.07 \Omega$ $R_{CIRC} = 0.26 \Omega$ Punt van de installatie waar gemeten is: nabij aardverdeelblok langs de verdeler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Alle beschermingscontacten van wandcontactdozen en verbindingen tussen metalen gestellen van vast aangesloten toestellen met de beschermingsleiding zijn gecontroleerd door meting en in orde bevonden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Installatie in bad/doucheruimte uitgevoerd en gecontroleerd conform de zone-indeling.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	De hoofd- en aanvullende potentiaalvereffening is gecontroleerd en in orde bevonden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	De installatie wijkt op de navolgende punten af van het gestelde in de Aansluitvoorwaarden: 1) U-plan heeft slechts de aansluiting begeleid en de verdeler geplaatst naar de aangegeven behoefte. Hierbij zijn afgaande aansluitingen niet door U-plan op de verdeler aangesloten. Reden van de afwijking(en) / overige opmerkingen: 1) De aansluitingen worden door derden verder afgewerkt op de verdeler. U-plan wijst de verantwoordelijke er op dat onbekende derden de installatie met een soortgelijk rapport aan u oplevert om de juiste aanleg te kunnen aantonen aan u als enige verantwoordelijke.		
Ondergetekende maakt het Energiebedrijf er op attent dat de volgende werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden: <input type="checkbox"/> Aansluiting verzegelen <input type="checkbox"/> Meter plaatsen/verplaatsen <input type="checkbox"/> Hoofdzekering verzwaren <input type="checkbox"/> Meterleiding aansluiten <input type="checkbox"/> Overige t.w.:			
Ondergetekende (naam) verklaart dat bovenstaande vragen naar waarheid zijn ingevuld en dat de aanleg van de in dit rapport vermelde installatie, met uitzondering van de onder punt 7 vermelde afwijkingen, overeenkomstig de aansluitvoorwaarden tot stand is gebracht en gecontroleerd. Datum 15.10.2013 Handtekening			
Firmastempel:			
In te vullen door ENERGIEBEDRIJF			
Ingekomen d.d.		Te behandelen door:	Afgewerkt d.d.:

Testcertificaatnr. VARD1-HV1				Opdrachtnr.				Gebouwnr. AMRD1				Datum: 03.09.13			
Groep	Plaats / Installatiedeel	Leiding / Kabel			Overstroombeveiliging					Aardlekbeveiliging				Net	
/ FI-Nr	Verd. Nr	Soort	Aantal adapters	Doorsne- de. [mm ²]	Soort/ Karak- t.	R _{Lo} [Ω] I _N [A]	R _{SCHL} [Ω] I _K [A]	R _I [Ω] I _K [A]	R _{iso} [Ω] U [V]	I _N /Soort [A] U _{L<} [V]	I _{dN} [A] U _{dIN} [V]	I _d [A] U _d [V]	t _A [s]	U _N [V] f _N [Hz]	R _E [Ω] R _{vloer} [Ω]
3 1	Onbekend HV1	YmV k		2,5	C	16				/N 50.0	030. m 00.0	22.6 m 00.0	35.0 m	230.n 50.0	000.
1 2	Onbekend HV1	YmV k		2,5	C	16				/N 50.0	030. m 00.0	21.5 m 00.0	35.0 m	230.n 50.0	000.
	Algemeen HV1	YmV ka	4	10	C	16	0.26 884.	0.29 793.1		/				230.n 50.0	5.07



Handtekening
 Getest door: Kees Tierloff
 Plaats: Roosendaal
 Datum: 15.10.2013

Verantwoordelijke instantie:
 Plaats: Roosendaal
 Datum: 15.10.2013